



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара

РОССИЯ 443096 г. Самара, ул. Коммунистическая, 25
e-mail: school148_samara@mail.ru

Тел(846) 336-24-10. Факс(846) 336-24-10.

Исх. от 18.05.2017г. № 59

Руководителю Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области
Сергеевой Н.М.

Ответ на предписания № 05/109 и 05/109.1 от 20.04.2017 г.

В ходе проведения проверки Управлением Роспотребнадзора по Самарской области выявлены нарушения требований:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.3.1 - ограждение территории по периметру частично разрушено - физически изношено, **будет заменено к новому учебному году.**

п.3.8 - покрытие асфальт на въездах и входах на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеет дефекты, неровности - **при соответствующем финансировании будет устранено, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.**

п.4.1 - по проекту в раздевальных помещениях для мальчиков и девочек при спортивном зале оборудованы душевые, находящиеся в нерабочем состоянии (вентилей нет), у душевых поддонов нарушена герметичность в месте соединения со стеной - **будут оборудованы к новому учебному году. Составлена смета, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.**

п.4.25 - на 3-м этаже в туалете для мальчиков (правое крыло) не оборудованы двери кабинок - **будут оборудованы к новому учебному году. Составлена смета, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.**

п.4.28 - стены отдельных помещений не являются гладкими (бумажные обои в каб. №№207, 209, 308, 222. кабинете химии; стены рекреаций на всех этажах частично имеют дефекты покраски, в лаборантской кабинета биологии около умывальной раковины на стене нарушена целостность плиточного покрытия, стены гардероба частично повреждены; имеются следы протечек на потолке в туалете для девочек 3 этаж правое крыло), что не позволяет проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств - **при соответствующем финансировании нарушения будут устранены, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.**

п.4.29 - полы с покрытием линолеум местами имеют дефекты, механические повреждения (рекреации, спортзалы, каб.№315 и др.). Нарушена целостность плиточного покрытия на пищеблоке в горячем цехе, моечном отделении, в раздевалке для сотрудников. Имеются в

Вх. № 433
18.05.17

отдельных местах сбой плиточного покрытия на лестничных маршах. В первом спортзале не подогнаны к стенам плинтуса - **при соответствующем финансировании нарушения будут устранены, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.** п.5.2- ученическая мебель (столы, стулья) в кабинете №122 ВДТ, химии частично с дефектами покрытия (по краям парт отсутствует покрытие шпоном). Шкафы в лаборантской химии физически изношены - **при соответствующем финансировании нарушения будут устранены, написано письмо в Департамент образования о выделении средств.**

п.5.3 - парты в классах 2а, 3б, 3г, 4а не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости - при соответствующем финансировании будут приобретены. п.5.8 - ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не имеют защитных бортиков по наружному краю стола (столы должны иметь также устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие) - **при соответствующем финансировании будут приобретены.**

п.5.17 - допускается использование мягкой мебели без наличия съемных чехлов (не менее 2-х) с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения (каб.№126, 127 и др.) - **чехлы приобретены.**

п.7.2.6 - в отдельных учебных кабинетах классные доски не оборудованы местным освещением - софитами (кабинет №302 и др.) - частично устранено замечание, 50% софитов приобретены.

п.8.1- не оборудовано помещение с подводкой горячей и холодной воды для обработки уборочного инвентаря. Частично изношены трубы канализации (40 м) и ливневки в подвале, требуют замены - выделено помещение, промаркирован уборочный инвентарь. **Закуплены новые канализационные трубы. К новому учебному году будет произведена замена.**

п.11.2 - в школе не в полной мере организовано прохождение медосмотра школьников соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 г. №1346 «О порядке прохождения совершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период обучения в них» (при выборочной проверке Формы №26У у учащихся 9-х классов нет сведений о прохождении лабораторных исследований крови, мочи и др.) - **прохождение медосмотра проводится в соответствии приказом.**

п.11.8 - при проверке личных медицинских книжек сотрудников отсутствует информация о наличии прививок против гриппа принято к сведению, **нарушение будет устранено. Назначен ответственный человек.**

п.12.7 - в туалетах при спортзале в наличии нет туалетной бумаги, мыла и полотенца - **нарушение устранено.**

п. 12.11 - уборочный инвентарь для уборки помещений на момент проверки не закреплен за определенными помещениями (должен быть промаркирован). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря - **нарушение устранено.**

СанПиН 2,2.1./2.1,1.1278 - 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

Таблица 2, п.33 - коэффициент пульсации освещенности при общем искусственном освещении на рабочих местах учащихся в каб.№317 в точках 5 - 6 не соответствует нормируемому значению — не более 10% и составляет 23,6 - 23,7% согласно экспертному заключению от 12.04.2017 г. №9076, протокол лабораторных испытаний №22 422 от 06.04.2017 г., измерения проводились 30.03.2017 г. - составлена смета на приобретение светодиодных светильников и заявка в Департамент образования.

СанПиН 2.2.2.12.4.1340 - 03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы»:

Приложение 2, таблица 2 результат лабораторных испытаний параметров микроклимата (температура, влажность воздуха) в кабинете информатики №122 составляет вл.воздуха - 42%, что не соответствует норме: N вл.=62 - 55%; температура воздуха t=21,8 - 22,0 град.С, что не соответствует норме N t=19-21 град.С. согласно экспертному заключению по результатам испытаний от 12.04.2017 г. №9073, протокол лабораторных испытаний №22 427 от 06.04.2017г. измерения проводились 30.03.2017 г.- **установлены кондиционеры.**

Составлен план мероприятий по устранению замечаний. Определены ответственные лица.

/ Директор МБОУ Школа № 148 г.о. Самара



Г.Г. Чернышов